



Azienda USL 6 di Livorno – Dipartimento di Prevenzione

U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica e Nutrizione

Responsabile Dott. Marco Battaglini

Segreteria Generale Dipartimento: Via Savonarola n. 82 – 57023 Cecina (LI)

Tel. 0586.614433 - Fax 0586.614470 – PEC: diprevenzione.asl6@postacert.toscana.it

Prot. 1878

Cecina, 25.02.2015

Nº Ordine A.U.S.L. 07/2015

Al sig. Sindaco
del Comune di
Castagneto Carducci

Oggetto: parere sanitario su progetto edilizio – art. 141, comma 6, L.R. 65/2014

Esaminato, in data 25.02.2015, il progetto relativo alla realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado in Via Matteotti a Donoratico, nel Comune di Castagneto Carducci;

N U L L A O S T A

sotto il profilo igienico sanitario, alla realizzazione delle opere proposte con le successive prescrizioni:

- 1) Il piano terra del fabbricato dovrà essere isolato dall'umidità del terreno sottostante attraverso la realizzazione di un vespaiolo aerato.
- 2) I camminamenti esterni e i pavimenti interni dovranno essere di materiale antisdrucciolo, con un coefficiente di attrito non inferiore a 0,40 misurato con il metodo del B.C.R.A.
- 3) Le vernici da utilizzare sulle pareti interne dovranno essere a basso o nullo contenuto di COV o photocatalitiche.
- 4) Prima dell'inizio effettivo dei lavori il progetto dovrà essere integrato con l'elaborato tecnico della copertura, di cui al DPGR 75/R/2013.
- 5) La piantumazione dovrà essere effettuata con specie arboree ormai notoriamente efficaci nell'assorbire le particelle ultrafinti e gli inquinanti classici del traffico veicolare. Studi scientifici, anche recenti, hanno individuato tra gli alberi "anti inquinamento" più interessanti gli aceri, i frassini, le betulle, i tigli, gli olmi e, per quanto riguarda le siepi, il lauro, il pitosforo e il ligusto.
Naturalmente potranno essere utilizzate altre specie arboree, oltre quelle citate, che abbiano caratteristiche "anti inquinamento" simili, dimostrate da studi scientifici.

Responsabile istruttoria tecnica

**Azienda U.S.L. 6 di Livorno
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
■ Tecnico della Prevenzione
■ G. Gori**

efrocova f. uol

Responsabile del procedimento

**Azienda U.S.L. 6 di Livorno
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE
■ Tecnico della Prevenzione
■ G. Gori**

*Uff. IGIGENE, SANITÀ PUBBLICA
E MEDICINA LEGALE*

Dott. Antonio Lombardi