

**PIANTA CHIAVE**  
1:500


**LEGENDA**

- NASPO UNI 25 A NORMA UNI EN 671/1, CON MANICHETTA DA 20 m
- ATTACCO DI MANDATA MOTOPOMPA UNI 70 DOTATO DI TAPPO
- VALVOLA DI intercettazione
- TUBAZIONE INTERRATA IN POLIETILENE
- TUBAZIONE IN ACCIAIO

**NOTE GENERALI**

- 1- TUTTE LE MISURE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE DALL'APPALTATORE
- 2- TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN MILLIMETRI SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
- 3- TUTTE LE DIMENSIONI DEI DIAMETRI DELLE TUBAZIONI SONO IN POLLICI O MILLIMETRI
- 4- PER LA DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI VEDERE QUANTO RIPORTATO SULLA TAVOLA DEL PROGETTO ARCHITETTONICO

**01 - ESTENSIONE IMPIANTO ANTINCENDIO - INGRANDIMENTO**  
1:100



**COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI**

AMPLIAMENTO DELLA EX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN FRAZ. DONORATICO, PIAZZALE EUROPA

**PROGETTO ESECUTIVO**

ELABORATO:

**IA.10.TAV.01**

**AMPLIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO**

Elaboratori descrittivi	ED	Stato attuale	SA	Sistemazioni esterne	SE	Progetto Architettonico	AR	Progetto Strutturale	PS	Acustica	AC	Prevenzione Incendi	PI	Impianto Idrico Sanitario	ID	Impianti Termomeccanici	IM	Impianto Antincendio	IA	Impianti Elettrici e Speciali	IE
CODICE ELABORATO		<b>IA.10.TAV.01</b>																			
REV.		DATA		OGGETTO		REDATTO		APPROVATO													
0		10/01/2022		EMISSIONE		FP		BP													
NOME FILE		1272-PE-IA.10.TAV.01-Rev.0.dwg																			

**AICE CONSULTING**  
www.aiceconsulting.it  
info@aiceconsulting.it

**Ing. BRUNO PERSICHETTI**  
ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISA  
N° 1121 Sezione A  
INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE  
INDUSTRIALE DELL'INFORMAZIONE

A.I.C.E. Consulting S.r.l. - Via S. Francesco, 20 - 56017 San Giuliano Terme (PI)  
Tel. +39 050 8755011 - Fax +39 050 877017 - E-mail: info@aiceconsulting.it - PEC: aiceconsulting@legalmail.it  
Web: www.aiceconsulting.it - P.I. 01149980508 - Iscr. Trib. n° 14352 - C.C.I.A.A. n° 103626 - Cap. Soc. € 100.000 i.v.

Responsabile della Commessa: Ing. Bruno PERSICHETTI  
Responsabile dell'Attività: Ing. Andrea DI LUPO  
Resp. prevenzione incendi: Ing. Antonfranco PASQUALE  
Tecnico Competente in Acustica: Dott. Luca Nencini  
Collaboratori: Ing. Riccardo BONSANTI, Ing. Anna BUTTA, Ing. Francesco PARRI, Ing. Davide BORDO, P.I. Enrico PUGLIESE, P.I. Federico ROCCHI

Mod. A1 - Data di stampa: 11 gennaio 2022, 16:59