

SCHEMA FUNZIONALE RISCALDAMENTO NUOVO
NO SCALA

ELENCO CIRCUITI


- A CIRCUITO ESISTENTE ALIMENTAZIONE GAS METANO CALDAIA PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA
- B CIRCUITO ESISTENTE TRATTAMENTO ACQUA CALDA RISCALDAMENTO
- C CIRCUITO ESISTENTE RISCALDAMENTO PALESTRA
- D CIRCUITO ESISTENTE DI REINTEGRO ACQUA FREDDA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
- E CIRCUITO ESISTENTE RISCALDAMENTO SCUOLA
- F NUOVO CIRCUITO RISCALDAMENTO AMPLIAMENTO

TABELLA DELLE APPARECCHIATURE ESISTENTI

- 01 CALDAIA RISCALDAMENTO - FERROLI QUADRIFOGLIO B220
- 02 POMPA PRIMARIA - DAB EVOPLUS
- 03 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE - TERMO LEADER 200 XW
- 04 FILTRO DEFANGATORE
- 05 POMPA SECONDARIA PALESTRA - SALMSON DCX 40-40
- 06 POMPA SECONDARIA SCUOLA - SALMSON DCX 40-40
- 07 VALVOLA MISCELATRICE A 3-VIE

NOTE GENERALI

- 1- PER LE SCHEDE APPARECCHIATURE VEDI TAVOLA IM.TAV.01
- 2- TUTTE LE MISURE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE DALL'APPALTATORE
- 3- TUTTE LE DIMENSIONI SONO IN CENTIMETRI SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
- 4- TUTTE LE DIMENSIONI DEI DIAMETRI DELLE TUBAZIONI SONO IN POLLICI O MILLIMETRI
- 5- PER LA DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI VEDERE QUANTO RIPORTATO SULLA TAVOLA DEL PROGETTO ARCHITETTONICO




COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

AMPLIAMENTO DELLA EX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN FRAZ. DONORATICO, PIAZZALE EUROPA

CODICE ELABORATO
IM.TAV.05

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO:
**STATO DI PROGETTO
SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO**



Elaborati descrittivi	ED	Responsabile della Commessa:		Ing. Bruno PERSICETTI									
Stato attuale	SA	Responsabile dell'Attività:		Ing. Andrea DI LUPO									
Sistemazioni esterne	SE	Resp. prevenzione incendi:		Ing. Antonfranco PASQUALE									
Progetto Architettonico	AR	Collaboratori:		Ing. Riccardo BONSAITI Ing. Francesco PARRI Ing. Davide BORDO P.I. Enrico PUGLIESE P.I. Federico ROCCHI									
Progetto Strutturale	PS	<p>A.I.C.E. Consulting S.p.A. - Via G. Beccaccio, 20 - 56017 San Giuliano Terme (PI) Tel. +39 050 8750011 - Fax +39 050 877017 - E-mail: info@aicconsulting.it - PEC: aiceconsulting@legalmail.it Web: www.aiceconsulting.it - P.I. 01149980509 - Iscr. Trib. n° 14352 - C.C.I.A.A. n° 103806 - Cap. Soc. € 100.000 i.v.</p>											
Impianto Prevenzione Incendi	PI												
Impianto Idrico Sanitario	ID												
Impianti Termomeccanici	IM												
Impianti Elettrici e Speciali	IE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REV.</th> <th>DATA</th> <th>OGGETTO</th> <th>REDATTO</th> <th>APPROVATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>06/12/2021</td> <td>EMISSIONE</td> <td>EnPu</td> <td>BP</td> </tr> </tbody> </table>		REV.	DATA	OGGETTO	REDATTO	APPROVATO	0	06/12/2021	EMISSIONE	EnPu	BP
REV.	DATA	OGGETTO	REDATTO	APPROVATO									
0	06/12/2021	EMISSIONE	EnPu	BP									
CODICE SCALA DATA 06/12/2021		NOOME FILE PD-IM_TAV_05.dwg											