



LEGENDA SIMBOLI IMPIANTI ELETTRICI		
Esistente	Nuovo	Descrizione
		CANALE PORTACAVI METALLICO CON COPERCHIO INSTALLATO A PARETE.
		CANALE PORTACAVI IN PVC CON COPERCHIO INSTALLATO A PARETE.
		PLAFONIERA FLUORESCENTE (MONOLAMPADA E BILAMPADA) INSTALLATA A SOFFITTO. TIPOLOGIA COME INDICATO.
		PLAFONIERA FLUORESCENTE INSTALLATA A PARETE. TIPOLOGIA COME INDICATO.
		PLAFONIERA A LUCE LED (MONOLAMPADA E BILAMPADA) INSTALLATA A SOFFITTO.
		PLAFONIERA A LUCE LED INCASSATA NEL CONTROSOFFITTO. MODULO 600x600mm
		PUNTO LUCE A SOFFITTO. GRADO DI PROTEZIONE: IP 65.
		PUNTO LUCE A PARETE. GRADO DI PROTEZIONE: IP 65.
		PUNTO LUCE A SOFFITTO. GRADO DI PROTEZIONE: IP 40.
		PUNTO LUCE A PARETE. GRADO DI PROTEZIONE: IP 40.
		FARETTO A LUCE LED INCASSATO NEL CONTROSOFFITTO
		PLAFONIERA DI EMERGENZA AUTOLIMENTATA, DOTATA DI LAMPADA A LED. AUTONOMIA 1h, AUTODIAGNOSI TIPO "SE". CARATTERISTICHE COME INDICATO.
		SEGNALAZIONE LUMINOSA VIA DI ESITO, AUTOLIMENTATA, DOTATA DI LAMPADA A LED. AUTONOMIA 1h, AUTODIAGNOSI TIPO "SE".
		FARETTO DI EMERGENZA AUTOLIMENTATO PER VIEDI ESODO, CON LAMPADA A LED. AUTONOMIA 1h, AUTODIAGNOSI TIPO "SE".
		INTERRUTTORE UNIPOLARE COMANDO LUCE
		DEVIAZIONE UNIPOLARE COMANDO LUCE
		PULSANTE UNIPOLARE COMANDO LUCE
		INTERRUTTORE CON SENSORE DI MOVIMENTO
		LAMPIONE STRADALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PALO CON CORPO ILLUMINANTE
		CONTATORE DI ENERGIA. PUNTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.
		QUADRO ELETTRICO
		PRESA A SPINA TIPO UNIVERSALE "P40" (LINEA/BIPASSO), 2P+T, 10-16A. QUANTITA' COME INDICATO (Es. gruppo di n.2 prese).
		PRESA A SPINA CEE CON INTERRUTTORE DI BLOCCO: 2P+T, 16A, I, SP+T, 16A.
		ESTRATTORE D'ARIA
		TERMOVENTILATORE CON RESISTENZA ELETTRICA.
		PULSANTE A TIRANTE PER ATTIVAZIONE ALLARME BAGNO DISABILI
		PULSANTE PER TACITAZIONE SEGNALAZIONE OTTICA/ACUSTICA ALLARME BAGNO DISABILI
		SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO ALLARME BAGNO DISABILI.
		PUNTO DI ALIMENTAZIONE UTENZA GENERICA
		PULSANTE DI EMERGENZA IN CUSTODIA PROTETTA DI COLORE ROSSO CON VETRO FRANGIBILE.
		DISATTIVAZIONE IMPIANTO ELETTRICO GENERALE.

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO TRASMISSIONE DATI		
Esistente	Nuovo	Descrizione
		CANALE PORTACAVI IN PVC CON COPERCHIO INSTALLATO A PARETE.
		RACK PER IMPIANTO TRASMISSIONE DATI CON RELATIVI APPARATI.
		PRESA TRASMISSIONE DATI TIPO RJ45, CAT.6. QUANTITA' COME INDICATO (Es.: gruppo di n.2 prese).

LEGENDA SIMBOLI IMPIANTO ALLARME INCENDIO		
Esistente	Nuovo	Descrizione
		CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICA INDRIZZATA PROVVISORIA DI BATTERIE. CERTIFICAZIONI: EN 54-2, EN 54-4.
		PANNELLO REMOTO ALLARM POMPA ANTINCENDIO
		PULSANTE MANUALE INDRIZZATO PER ALLARME INCENDIO, DOTATO DI ISOLATORE DI LINEA, INSTALLATO A PARETE. CERTIFICAZIONI: EN 54-11
		RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO INDRIZZATO, DOTATO DI ISOLATORE DI LINEA, INSTALLATO SOPRA IL CONTROSOFFITTO (SPAZIO NASCOSTO). CERTIFICAZIONI: EN 54-7
		RIVELATORE DI FUMO FOTO-OTTICO INDRIZZATO, DOTATO DI ISOLATORE DI LINEA, INSTALLATO A SOFFITTO. CERTIFICAZIONI: EN 54-7
		RIVELATORE INDRIZZATO DI GAS METANO, DOTATO DI ISOLATORE DI LINEA, INSTALLATO A PARETE.
		RIPETITORE OTTICO PER RIVELATORE DI FUMO.
		SEGNALATORE OTTICO E ACUSTICO INDRIZZATO DI ALLARME INCENDIO, DOTATO DI ISOLATORE DI LINEA, INSTALLATO A PARETE. CERTIFICAZIONI: EN 54-3, EN 54-23.
		SIRENA ALLARME INCENDIO DA ESTERNO. CERTIFICAZIONI: EN 54-3.
		SIRENA ALLARME INCENDIO DA INTERNO. CERTIFICAZIONI: EN 54-3.

AREE NON OGGETTO DEL CONTRATTO
 IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI NON SOGGETTI A MODIFICHE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO NELLE LAVORAZIONI

COMPONENTE APPARECCHIATURA DA RIMOVERE E RICOLLOCARE
 SCOLLEGARE, RIMOVERE E CUSTODIRE L'APPARECCHIATURA INDICATA PER IL SUCCESSIVO RICOLLOCAMENTO IN NUOVA POSIZIONE SECONDO QUANTO INDICATO SULLA TAVOLA DI PROGETTO



ELENCO RIMOZIONI

- ZONA NON OGGETTO DI INTERVENTO. MANTENERE GLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI QUALORA NON DIVERSAMENTE E SPECIFICAMENTE INDICATO.
- SCOLLEGARE E RIMOVERE PROVVISORIAMENTE L'APPARECCHIATURA INDICATA. LA STESSA DOVRA' ESSERE RICOLLOCATA IN UNA NUOVA POSIZIONE E RICOLLEGATA AI CIRCUITI ESISTENTI SECONDO LE INDICAZIONI DELLE TAVOLE DI PROGETTO.
- LAMPIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESTERNA DA RIMOVERE. CONTATTARE GLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI PER L'OPERA DI RIMOZIONE E DI RIPOSIZIONAMENTO DEL PALO, DEL CORPO ILLUMINANTE E DELLA RISPETTIVA ALIMENTAZIONE (CONDUTTORA ELETTRICA, CAVIDOTTO INTERRATO, POZZETTI, ECC.).

NOTE

- Le dimensioni di opere ed impianti esistenti riportate negli elaborati grafici sono state desunte da disegni forniti dalla Committenza e da rilievi eseguiti da A.I.C.E. Consulting - Sebbene A.I.C.E. Consulting abbia posto la massima cura nell'acquisire, verificare e riportare nei disegni tali informazioni, sarà responsabilità dell'Appaltatore verificare in cantiere la loro correttezza, prima di procedere all'ordine di materiali e componenti ed all'esecuzione delle lavorazioni previste in progetto.
- Eventuali danni a terzi causati nell'esecuzione delle opere di rimozione sono a carico dell'Appaltatore che, nel corso dei lavori deve garantire la protezione delle installazioni circostanti.
- Qualsiasi apparecchiatura che venga danneggiata durante le opere di rimozione dovrà essere sostituita, a carico dell'Appaltatore, con una nuova equivalente alla precedente.

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

AMPLIAMENTO DELLA EX SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN FRAZ. DONORATICO, PIAZZALE EUROPA

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO:

IE.TAV.01

STATO DI FATTO

PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

Elaborati descrittivi: ED

Stato attuale: SA

Determinazioni esterne: SE

Progetto Architettonico: AR

Progetto Strutturale: PS

Impianti Prevenzione Incendi: PI

Impianto Idrico Sanitario: ID

Impianti Termomeccanici: IM

Impianti Elettrici e Speciali: IE

Responsabile della Commessa: Ing. Bruno PERSICHIETTI

Responsabile dell'Attività: Ing. Andrea DI LUPO

Resp. prevenzione incendi: Ing. Antonfranco PASQUALE

Collaboratori: Ing. Riccardo BONSAITI, Ing. Francesco BRUNI, Ing. Stefano SPORCO, P.L. Enrico RICCIARDI, P.L. Federico ROCCHI

A.I.C.E. Consulting S.p.A. - G. Roccaforte, 25 - 56027 San Giuliano Terme (PT)

Tel. +39 050 8752011 - Fax +39 050 8752117 - e-mail: info@aicceconsulting.it - PEC: aicceconsulting@pec.it

www.aicceconsulting.it - P.I. 01489900509 - SpA. Tit. n° 14323 - C.C.I.A.A. n° 203588 - Cap. Soc. € 100.000 i.v.

REV.	DATA	OGGETTO	REDATTO	APPROVATO
00	16/12/2021	EMISSIONE	SB	SP

NOME FILE: PD-IE_TAV_01.dwg